

故障かなと思ったら

まず次の点をもう一度お調べください。

- 停電もしくは、ブレーカーが落ちていませんか？
- タイマー電源プラグが、コンセントからはずれていませんか？
- タイマーは、正しく設定されていますか？
- 現在時刻を確認してください。
- タイマー設定時刻を確認してください。
- タイマー運転時間内ですか？
- タイマー設定時刻を確認してください。
- タイマー運転時間外であればタイマーのモードを **連続運転** にしてファン運転を確認してください。
確認後再びモードを **タイマー** に切替えてください。
- タイマーのモードが **停止** になっていませんか？

※詳細な設定方法はタイマー付属の取扱説明書をご参照ください。

アフターサービス

補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後、6年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談ならびに不明な点は、お買い上げの販売店に、お問い合わせください。

修理を依頼されるときは

●保証期間中の修理については、販売店にご相談ください。なお、ご相談されるときは、品名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●一般家庭以外（例えば業務用など）に使われたときの故障は保証期間内でも原則として有料修理になります。

保証書について

●この製品には「保証書」がついています。

●保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

●保証書にお買い上げ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効になりません。万が一、記入がない場合は、お早めにお買い上げの販売店にお申し出ください。

●万が一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内はお買い上げの販売店が無料修理いたします。

愛情点検



長年ご使用的送風機の点検を


- スイッチを入れても時々羽根が回転しないことがある
- 回転が遅い、または回転が不規則である
- 運転中に異常な音や振動がある
- 焦げくさい“におい”がある
- その他の異常がある

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

■拡散型送風機 ディフューザー型

取扱説明書



安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

！警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

！注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

！警告

- 仕様変更・改造・分解は絶対にしない。
火災・感電・けがの原因となります。

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使用しない。
誤った配線工事は火災・感電の恐れがあります。

- さだめられた場所以外で使用しない。
(本製品は一般住宅床下専用です。)
火災・感電・けが及び故障の原因となります。

- さだめられた施工以外で使用しない。
火災・感電・けが及び故障の原因となります。

- 製品を水や薬剤につけたり、かけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。
破損・変形・火災の原因になります。

- 火気の近くでは使用はしない。
火災の原因となります。

- 取付工事および電気工事は「電気設備技術基準」「内線規程」に基づいて専門工事店が行なう。
誤った配線工事は火災・感電の恐れがあります。

- 台風時など床下浸水が予想されるような場合は電源を切ってください。また、床下浸水などがあった場合は部品の交換が必要です。
(お買い上げの販売店にご相談ください)

！注意

- 運転中は危険ですから本体内部に指や物を入れない。
感電・火傷・けがの恐れがあります。

- 水につかるところや床下地面がたえず水分をおびている住宅に取り付けない。
ショート・感電・火災の原因になります。

- 固定足を持って運んだり動かしたりしない。
破損・変形の原因になります。

- 本体取付のときは必ず手袋などを着用する。
けがの恐れがあります。

- 製品の上に物を置かない。
破損・変形の原因になります。

- 本体吹出口部を持たない。
けがの恐れがあります。

- 落とさない。
破損・変形の原因になります。

！フィトンチッドカートリッジに関するご注意

保管上の注意

- 直射日光や高温の場所を避けて保管してください。

使用上の注意

- 幼児の手の届かないところに保管してください。

- このカートリッジは必ず専用の機器で使用してください。その他の使用はしないでください。

- 本品を分解しないでください。

- 天然植物精油を使用していますので火気の近くでの使用は避けてください。

- 万一、内容物がカートリッジの表面に付着していた場合は、よく拭き取って使用してください。

- 万一、内容物が皮膚についた場合は石鹼などでよく洗ってください。

- 送風機の近くに味噌や漬け物など臭いが付いている場合は困る物がある場合、フィトンチッドの臭いがうつる場合がありますのでご注意ください。

経年劣化に係わる注意喚起のため下の内容の表示を本体の銘板付近にしています。

■【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。 ■【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

本体仕様

定格電圧	AC100 [V]	風量	209/200 [m³/h] ※測定方式：ダブルチャンバー方式
定格周波数	50/60 [Hz]	騒音	45/44 [dB]
定格消費電力	26/30 [W]	質量	約 2.9 [kg] ※付属品を除く。

お客さまへ

床下・小屋裏換気扇を安全・安心してご使用していただくために



製品事故を防ぎ、換気扇を長く安全に使うために、必ず5・10年点検を実施し、安全を確認した上で継続使用してください。

※使用が10年を経過した製品は点検を実施するまでは使用を停止し、点検後に再度ご使用頂きます様お願いします。

【床下・小屋裏換気扇は長期使用製品安全表示制度の対象製品です】

弊社換気扇及び送風機の設計上の標準使用期間は「10年」と設定しています。(経済産業省 長期使用製品安全表示制度)

※使用が10年を経過した製品については製品の買い替え又は、安全重要部品(モーターや接続部品)の交換をおすすめします。

床下・小屋裏換気扇は湿気や埃等の多い環境での使用となり、長期使用により、腐食・接触不良・塵埃堆積など劣化が進んでいたり、故障している可能性があります。床下・小屋裏換気扇は使用前の点検・確認が容易ではないため

経年劣化状態や故障状態のまま使い続けていると製品焼損・発火等の事故に至るおそれがあります。

●セルフチェック(経年劣化の目安)

モーターカバー表面のサビが30%を超えている場合、モーターなど安全重要部品の交換時期となります。

注意：特に塩害地域(※1)や使用期間15年以上の換気扇は異音等問題なく動作していても、モーターなど内部部品が劣化し、発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

【点検について】

・点検は換気扇を販売・施工した業者へ問い合わせ及び依頼をお願いします。

・販売施工した業者が不明、連絡がつかない、廃業したなどの場合、

弊社へお問い合わせ頂きますと点検等対応可能な業者をご紹介いたします。

※基本的に点検や部品交換費用はお客様負担となります。

【使用開始日 記入欄】

年 月 日

・施工業者名

()

(※1) 塩害地域の目安

・概ね海岸から2km以内の地域(北海道日本海側および東北日本海側を除く)

・北海道日本海側(松前町～稚内市)および東北日本海側(青森県東通村～山形県鶴岡市)は海岸から7km以内の地域

・沖縄および離島は全域

memo

memo

memo