



ブロー型

温度センサーを
小屋裏の中央部へ

コネクタ
キャップ

ビニルテープ

10~13mm

60mm以上

VVFケーブル

コネクタキャップを被せ、ビニルテープを半幅以上重ねて、3回以上巻いて固定してください。

(約10m)

(VVF1.6、3芯・市販品)

(VVF1.6、3芯・市販品)

ブロー型または
攪拌型2台目

小屋裏側

居室側

システムコントローラー

家庭用コンセントへ
AC 100 V

電源
共通
出力弱
出力強

赤
白
黒

(モール加工等)

風之介24配線のしかた

ブロー型換気システムを先に取り付ける場合



SEIHO